



170513080369  
有效期2023年11月08日

# 水质检验报告

编号: B2019122003

任务名称: 末梢水月检


委托单位: 内蒙古黄河西部水务股份有限公司

检验类别: 委托检验

检测单位: 巴彦淖尔市水质监测中心

巴彦淖尔市水质监测中心

报告日期: 二〇一九年十二月二十日





# 说 明



- 1、报告无“CMA”、“检验报告专用章或检验单位公章”、“骑缝章”无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或“检验单位公章”无效。
- 3、报告无复核、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 6、接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。
- 7、检验报告不得用于广告、评优及商品宣传。

单位地址：巴彦淖尔市临河区新华西街水源路1号

法人：张国峰

邮政编码：015000

电 话：0478-7918220

0478-7918311



# 巴彦淖尔市水质监测中心检验报告

表一 基本信息

任务名称	木梢水月检	检验类别	全分析
委托单位	内蒙古黄河西部水业股份有限公司	联系人及电话	刘青慧 18347826825
采样地点	赛亨西门店	采样时间	2019.12.9
样品状态	清澈、透明、无色、液体	样品数量	3L
样品种类	生活饮用水	采样人	全媛媛
采样技术规范	《生活饮用水标准检验方法 水样的采集与保存》GB/T5750.2-2006	分析时间	2019.12.9-12.20

表二 检测项目、检测依据、仪器名称型号及编号、方法

检测项目	检测依据	仪器名称型号及编号	方法检出限
菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 3.1 平板计数法	GHP9050 隔水式恒温培养箱 HTWYQ005 SW-CJ-2D 双人单面净化工作 HTWYQ004	
总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 2.2 膜过滤法	GHP9050 隔水式恒温培养箱 HTWYQ005 SW-CJ-2D 双人单面净化工作 HTWYQ004	
耐热大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 3.2 滤膜法	GHP9050 隔水式恒温培养箱 HTWYQ005 SW-CJ-2D 双人单面净化工作 HTWYQ004	
大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 6.2 滤膜法	GHP9050 隔水式恒温培养箱 HTWYQ005 SW-CJ-2D 双人单面净化工作 HTWYQ004	
砷	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 6.1 砷化氢离子交换法	AFS-933 原子荧光光度计 HTWYQ007	0.5ng



铬(六价)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 16.1 二苯砷法—分光光度法	TU-1810 紫外可见分光光度计 HTWYQ003	0.004 mg/L
汞	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 5.1 原子荧光法	AFS-933 原子荧光光度计 HTWYQ007	0.05ng
锰	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 7.1 过硫酸钾原子荧光法	AFS-933 原子荧光光度计 HTWYQ007	0.5ng
氯化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 4.1 硝酸—汞滴定分光光度法	TU-1810 紫外可见分光光度计 HTWYQ003	0.002 mg/L
氟化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 3.3 氟离子选择性电极	/	0.2 mg/L
硝酸盐(以N计)	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 5.2 紫外分光光度法	TU-1810 紫外可见分光光度计 HTWYQ003	0.2 mg/L
色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 3.1 铂—钴标准比色法	50mL 比色管	5 度
浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 2.1 散射浊度计—福尔马肼标准	WGZ-2000 浊度仪 HTWYQ014	0.5NTU
臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 3.1 嗅气和尝味法	/	/
肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 4.1 目视观察法	/	/
pH	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 5.1 标准电极法	PHS-3C 型 pH 计 HTWYQ0213	0.01
铜	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 2.1 铜试剂—分光光度法	TU-1810 紫外可见分光光度计 HTWYQ003	0.008 mg/L
铁	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 4.1 火焰原子吸收分光光度法	TAS-990 原子吸收分光光度计 HTWYQ001	0.006 mg/L
锰	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 4.2 火焰原子吸收分光光度法	TAS-990 原子吸收分光光度计 HTWYQ001	0.007 mg/L
锌	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 4.2 火焰原子吸收分光光度法	TAS-990 原子吸收分光光度计 HTWYQ001	0.008 mg/L



砷	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 4.2 大砷原子吸收分光光度法	TAS-990 原子吸收分光光度计 HTWYQ091	0.005 mg/L
氯化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T5750.5-2006 3.1 硝酸汞容量法	50ml 滴定管	1.0 mg/L
硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T5750.5-2006 1.3 铬钡分光光度法	TU-1810 紫外可见分光光度计 HTWYQ003	5 mg/L
溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 5.1 称量法	电热恒温水浴锅 HTWYQ011	/
总硬度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	50ml 滴定管	1.0mg/L
耗氧量	《生活饮用水标准检验方法 有机综合指标》 GB/T5750.7-2006 1.1 酸性高锰酸钾滴定法	电热恒温水浴锅 HTWYQ011	0.05mg/L
挥发酚类	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 9.14 氨基安替吡琳二氢甲酸钠萃取分光光度法	TU-1810 紫外可见分光光度计 HTWYQ003	0.002 mg/L
阴离子合成洗涤剂	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 10.1 亚甲基蓝分光光度法	TU-1810 紫外可见分光光度计 HTWYQ003	0.050mg/L
游离余氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 GB/T5750.11-2006 1.15.1 二,4,6-三氯苯胺 (DPD) 分光光度法	TU-1810 紫外可见分光光度计 HTWYQ003	0.01 mg/L
一氯胺	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 GB/T5750.11-2006 1.15.1 二,4,6-三氯苯胺 (DPD) 分光光度法	TU-1810 紫外可见分光光度计 HTWYQ003	/
氨氮	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T5750.5-2006 9.3 水杨酸基分光光度法	TU-1810 紫外可见分光光度计 HTWYQ003	0.025 mg/L
三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T5750.10-2006 1.2 毛细管柱气相色谱法	7820A 安捷伦气相色谱仪 HTWYQ002	0.2ug/L
四氯化碳	《生活饮用水标准检验方法 有机污染物指标》 GB/T5750.9-2006 1.3 毛细管柱气相色谱法	7820A 安捷伦气相色谱仪 HTWYQ002	0.1ug/L



三氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 8.2 毛管柱气相色谱法	7820A 安捷伦气相色谱仪 HTWYQ002	1ug/L
一氯二溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂残留指标》GB/T5750.10-2006 4.2 毛管柱气相色谱法	7820A 安捷伦气相色谱仪 HTWYQ002	0.1ug/L
四氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 8.2 毛管柱气相色谱法	7820A 安捷伦气相色谱仪 HTWYQ002	0.4ug/L
三溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂残留指标》GB/T5750.10-2006 4.2 毛管柱气相色谱法	7820A 安捷伦气相色谱仪 HTWYQ002	2ug/L
三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 气相色谱法	7820A 安捷伦气相色谱仪 HTWYQ002	3.8 ug/L
苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 16.4 顶空-毛管柱气相色谱法	7820A 安捷伦气相色谱仪 HTWYQ002	0.233ug/L
甲苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 16.4 顶空-毛管柱气相色谱法	7820A 安捷伦气相色谱仪 HTWYQ002	0.533ug/L
乙苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 16.4 顶空-毛管柱气相色谱法	7820A 安捷伦气相色谱仪 HTWYQ002	0.607ug/L
二甲苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 16.4 顶空-毛管柱气相色谱法	7820A 安捷伦气相色谱仪 HTWYQ002	5ug/L



## 巴彦淖尔市水质监测中心检验报告

表三 检测结果

样品编号 采样地点	序号	检测项目	标准值	检测结果	结果评价
Y20191209M 惠宁西门店	1	菌落总数 (CFU/mL)	≤100	13	合格
	2	总大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出	合格
	3	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	不得检出	未检出	合格
	4	大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)	不得检出	未检出	合格
	5	砷 (mg/L)	≤0.01	0.003	合格
	6	铬 (六价) (mg/L)	≤0.05	0.0038	合格
	7	汞 (mg/L)	≤0.001	未检出	合格
	8	硒 (mg/L)	≤0.01	0.001	合格
	9	氰化物 (mg/L)	≤0.05	0.002	合格
	10	氟化物 (mg/L)	≤1	0.1	合格
	11	硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	≤20	2.98	合格
	12	色度 (度)	≤15	<1	合格
	13	浑浊度 (NTU)	≤1	0.20	合格
	14	臭和味	无异臭无异味	无	合格
	15	肉眼可见物	无	无	合格
	16	铅 (mg/L)	≤0.2	0.025	合格
	17	镉 (mg/L)	≤0.3	0.039	合格
	18	锰 (mg/L)	≤0.1	<0.007L	合格
	19	铜 (mg/L)	≤1	<0.008L	合格
	20	锌 (mg/L)	≤1	0.048	合格
	21	氯化物 (mg/L)	≤250	102	合格
	22	硫酸盐 (mg/L)	≤250	168	合格
	23	溶解性总固体 (mg/L)	≤1000	634	合格



Y20191209M 壹号西门店	24	总硬度(以CaCl <sub>2</sub> 计)(mg/L)	≤450	304	合格
	25	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	≤3	1.58	合格
	26	挥发酚类(以苯酚计)(mg/L)	≤0.002	<0.002	合格
	27	阴离子合成洗涤剂(mg/L)	≤0.3	<0.050	合格
	28	游离余氯(mg/L)	≥0.05	0.07	合格
	29	一氯胺(mg/L)	≥0.05	0.08	合格
	30	氨氮(mg/L)	≤0.5	0.077	合格
	31	三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00150	合格
	32	四氯化碳(mg/L)	≤0.002	0.00017	合格
	33	三氯乙烯(mg/L)	≤0.07	0.00169	合格
	34	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	未检出	合格
	35	四氯乙烯(mg/L)	≤0.04	0.00030	合格
	36	三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	未检出	合格
	37	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷之和)	≤1	0.025	合格
	38	苯(mg/L)	≤0.01	未检出	合格
	39	甲苯(mg/L)	≤0.7	未检出	合格
	40	乙苯(mg/L)	≤0.3	未检出	合格
	41	二甲苯(总量)(mg/L)	≤0.5	未检出	合格

报告结束

复核: 郝廷

审核: 耿宜明

批准: 刘四峰

时间: 2019年12月20日



20200106M 田青秀	24	总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)(mg/L)	≤450	306	合格
	25	耗氧量(COD <sub>mn</sub> 法,以 O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	≤3	1.58	合格
	26	挥发酚类(以苯酚计)(mg/L)	≤0.002	<0.002	合格
	27	阴离子合成洗涤剂(mg/L)	≤0.3	<0.050	合格
	28	游离余氯(mg/L)	≥0.05	0.06	合格
	29	一氯胺(mg/L)	≥0.05	0.07	合格
	30	氨氮(mg/L)	≤0.5	0.050	合格
	31	三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00163	合格
	32	四氯化碳(mg/L)	≤0.002	0.00031	合格
	33	三氯乙烯(mg/L)	≤0.07	0.00173	合格
	34	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	未检出	合格
	35	四氯乙烯(mg/L)	≤0.04	0.00050	合格
	36	三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	未检出	合格
	37	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷之和)	≤1	0.027	合格
	38	苯(mg/L)	≤0.01	未检出	合格
	39	甲苯(mg/L)	≤0.7	未检出	合格
	40	乙苯(mg/L)	≤0.3	未检出	合格
	41	二甲苯(总量)(mg/L)	≤0.5	未检出	合格

报告结束

核: 郝云

审核: 耿宜明

批准: 刘向军

时间: 2020年1月17日