

编号: BSSZ/ZL-137

检测报告

Test Reports

样品名称: 末梢水月检

Sample Name

报告编号: B2023082507

Test Number

委托单位: 内蒙古黄河西部水业股份有限公司

The Client Shall



巴彦淖尔市水质监测中心

报告说明

- 1.本中心检验检测报告未经审核人、批准人签字无效，无检验检测专用章、骑缝章和资质认定标志无效；
- 2.未经中心批准，不得复制检验检测报告（复印件无效），复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”和骑缝章无效；
- 3.本中心不负责抽样（如样品由客户提供）时，中心检验检测数据、结果仅适用于客户提供样品；
- 4.对检测报告若有异议，应于收到检测报告或结果通知十五日内向本机构或有关部门书面提出，逾期提出无效；
- 5.样品名称和检测目的由委托方负责向受托方说明或提供；
- 6.本中心保证检测报告的公正性及保密性，违反规定将承担由此而造成的损失乃至法律责任；
- 7.检验检测结果来自于外部提供者时，以“▲”标注；
- 8.现场检测项目检测地点与采样地点相同，以“※”标注；
- 9.检验检测报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删，本报告一式两份，一份交由委托方，一份受托方存档。

地 址：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区新华西街水源路1号

邮政编码：015000

联系电话：0478-7918311

传 真：0478-7918306

检测报告

报告编号: B2023082507

第 1 页 共 4 页

样品类型	<input type="checkbox"/> 出厂水 <input checked="" type="checkbox"/> 管网水 <input type="checkbox"/> 水源水 <input type="checkbox"/> 其他_____		
委托单位	内蒙古黄河西部水业股份有限公司	委托人	王宇航
委托方联系方式	13804784015		
检测类别	<input type="checkbox"/> 自检 <input checked="" type="checkbox"/> 委托 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 其他_____		
样品数量	1个		
检测时间	2023.8.8	检测结束时间	2023.8.25
采样依据	《生活饮用水标准检验方法 第 2 部分: 水样的采集与保存》GB/T 5750.2-2023		
检测依据	见后页		
执行依据	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022		
检测项目	见后页		
检测主要仪器	原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计、便携式多参数测定仪等。		
检测结论	<p>根据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022标准, 委托检测样品所检测项目符合标准要求(检测结果详见数据页)。</p> <p style="text-align: right;">(检验检测专用章) 签发日期: 2023 年 8 月 25 日</p>		
备注			
编制人	王宇航	日期	2023.8.25
审核人	刘清慧	日期	2023.8.25
批准人(李军)	李军	日期	2023.8.25



检测报告

报告编号: B2023082507

第 2 页 共 4 页

采样地点/送样名称		防疫站				
样品编号	M20230808-021	坐标	—			
采样人	高洁、贺中华	采样时间	2023/08/08/12:23			
送样人	高洁、贺中华	送样时间	2023/08/08/12:43			
样品描述、状态	清澈、透明、无色、无味、液体	封样状态	完好			
检查封样状态人	王玥	温度	22°C			
序号	检测项目	检测方法	单位	标准限值	检测结果	检出限
1	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.2滤膜法	CFU/100 mL	不应检出	0	/
2	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.2滤膜法	CFU/100 mL	不应检出	0	/
3	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法	CFU/mL	100	2	/
4	砷	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.1氢化物原子荧光法	mg/L	0.01	0.0010	0.0010
5	铬（六价）	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	0.05	0.018	0.004
6	汞	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法	mg/L	0.001	<0.0001	0.0001
7	氰化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.1异烟酸—吡唑酮分光光度法	mg/L	0.05	<0.002	0.002
8	硝酸盐（以N计）	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.2紫外分光光度法	mg/L	10	1.9	0.2
9	色度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1铂—钴标准比色法	度	15	<5	5
10	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1 散射法—福尔马肼标准	NTU	1	0.4	0.5

检测报告

报告编号: B2023082507

第 3 页 共 4 页

序号	检测项目	检测方法	单位	标准限值	检测结果	检出限
11	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法	/	无异臭、异味	无	/
12	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法	/	无	无	/
13	pH	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1标准电极法	/	不小于6.5且不大于8.5	7.74	0.01
14	铝	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.1铬天青S分光光度法	mg/L	0.2	0.038	0.008
15	铁	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法: 按7.2描述的方法测定	mg/L	0.3	<0.3	0.3
16	锰	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.1火焰原子吸收分光光度法: 按7.2描述的方法测定	mg/L	0.1	<0.1	0.1
17	铜	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.2火焰原子吸收分光光度法	mg/L	1.0	<0.2	0.2
18	锌	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.1火焰原子吸收分光光度法: 按7.2描述的方法测定	mg/L	1.0	<0.05	0.05
19	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.1硝酸银容量法	mg/L	250	97.0	1.0
20	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.3铬酸钡分光光度法	mg/L	250	149	5
21	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1称量法	mg/L	1000	312	1
22	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法	mg/L	450	294.0	1.0
23	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	《生活饮用水标准检验方法 第7部分: 有机综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法	mg/L	3	0.40	0.05



检测报告

报告编号: B2023082507

第 4 页 共 4 页

序号	检测项目	检测方法	单位	标准限值	检测结果	检出限
24	氨 (以N计)	《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.3 水杨酸盐分光光度法	mg/L	0.5	0.038	0.025
25	游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第11部分: 消毒剂指标》GB/T5750.11-2023 4.1N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法	mg/L	与水接触时间 $\geq 30\text{min}$, $0.3 \leq \text{出厂水} \leq 2$, $0.05 \leq \text{末梢水} \leq 2$	0.09	0.01

报告结束